

DEKRA EXAM GmbH · Postfach 10 27 48 · 44727 Bochum

ABS Safety GmbH  
Herr Beckers  
Gewerbering 3  
47623 Kevelaer

**DEKRA EXAM GmbH**  
Prüflaboratorium für Bauteilsicherheit  
-Seilprüfstelle-

Dinnendahlstraße 9  
44809 Bochum  
Telefon +49 234 3696 292  
Telefax +49 234 3696 201

Kontakt	Volker Mühlenbruch
Tel. direkt	+49 234 3696 218
Fax direkt	+49 234 3696 201
E-Mail	volker.muehlenbruch@dekra.com
Datum	14.06.2011

Unser Zeichen PFB-Mb/St  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

## Anschlageinrichtung nach DIN EN 795 und prEN 795, Klasse D

### Typ: Railtrax

Sehr geehrter Herr Beckers,

an der Anschlageinrichtung der Klasse D, Typ: Railtrax haben wir Prüfungen der dynamischen und der statischen Belastbarkeit nach der Ziffer 4.4.4.2 und 4.4.4.3 prEN 795:2010 durchgeführt und mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

Die Anschlageinrichtung hat bei den Prüfungen die Prüfmasse bzw. die Prüfkraft über den erforderlichen Zeitraum gehalten.


Der dokumentierende Prüfbericht wird nach Einreichen der erforderlichen Unterlagen erstellt.

Hinweis:

Die aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die eingereichten und verwendeten Prüfgegenstände.

Dieses Schreiben berechtigt nicht zum Anbringen des CE-Kennzeichens an den mit den geprüften Mustern übereinstimmenden Erzeugnissen.

Mit freundlichen Grüßen  
DEKRA EXAM GmbH



Volker Mühlenbruch



Nicolai Stickdorn